



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003 Телефоны: Секретарь: 8(863) 240-67-66,
Факс: 280-86-69, E-mail: gumchsro@donpac.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписания № 9/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
15 муниципального образования «Город Донецк»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица: фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Бурьянова И.И. № 9 от 05 февраля 2020 года и в соответствии со статьями 6 и 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут «04» марта 2020 г. по 13 часов 00 минут «04» марта 2020 г. государственным инспектором города Донецка по пожарному надзору Гавриловой Ангелиной Валерьевной проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 муниципального образования «Город Донецк» осуществляющего свою деятельность по адресу: Ростовская область, г. Донецк, 16 квартал д.10.

совместно с заведующей МБДОУ Детский сад № 15 г. Донецка – Черновой Юлией Ивановной.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Степень выполнения требований безопасности
1		*		
1	Отразить в инструкции о мерах пожарной безопасности допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	«В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отразить следующие вопросы: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты» п. 461 п/п «Д» Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2020г.	
2	Отразить в инструкции о мерах пожарной безопасности порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы	«В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отразить следующие вопросы: порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы» п. 461 п/п «Г» Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от	01.08.2020г.	

		25 апреля 2012 года № 390	
3	Указать на эвакуационном плане места размещения средств противопожарной защиты соответствующие действительности.	<p>«Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: места размещения средств противопожарной защиты»;</p> <p>п. 6.2.3 (Г) ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением N 1)</p> <p>«На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения»;</p> <p>п. 7 абз. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.</p>	01.08.2020г
4	На объекте защиты обеспечить хранение исполнительной документации на установки автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.	<p>«В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта»;</p> <p>п. 61 абз. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.</p>	01.08.2020г.
5	Обеспечить здания пожарными щитами, согласно приложения № 5 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	<p>«Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.</p> <p>Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяется согласно приложению N 5.»</p> <p>п. 481 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.</p>	01.08.2020г.
6	Согласовать специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	<p>«Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.</p> <p>Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, структурных и иных организаций.</p>	01.08.2020г.

		профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях		
		п. 52.53 приказа Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" от 12.12.2007 года № 645		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Подписи лиц (а), проводивших проверку:

Старший дознаватель ОНД и ПР по г. Донецку
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
лейтенант внутренней службы
Гаврилова А.В.



«04» марта 2020г.

Предписание для исполнения получил:



Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 15 муниципального образования «Город Донецк»
Чернова Юлия Ивановна

«04» марта 2020г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128274

Владелец Жидок Ирина Викторовна

Действителен с 24.10.2022 по 24.10.2023